НАРЕДБА

за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Елена

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Елена.

Чл. 2. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон дейности.

Чл. 3. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.

Чл. 4. Кметовете на населени места, ръководителите и собствениците на държавни, общински и частни фирми и организации на територията на Общината са длъжни при поискване от РСПБЗН Елена да оказват помощ с наличната техника и личен състав за гасене на пожари, ликвидиране на стихийни бедствия и производствени аварии.

Чл. 5. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл. 6. При възникване на пожар или необходимост от извършване на спасителни дейности своевременно да се уведомят органите за "Пожарна безопасност и защита на населението" на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 7. (1) Във всеки обект се създава досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност и защита на населението, съобразени с изискванията на Наредба №Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МРРБ */обн. ДВ бр.81 от 18.10.2011 г./.* Досието трябва да съдържа най-малко:

1. документите по чл. 8, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;

2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в

комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина;

3. съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

5. протоколи за извършена обработка с огнезащитни състави на реквизитите и декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1;

6. блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 8 (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1).

3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;

4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Правилата и нормите за ПБ на обектите се определят със заповеди, с които се уреждат:

1. редът за извършване на огневи работи;

2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

3. забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;

8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

(3) За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

(4) За жилищни сгради може да се изготвят само вътрешни правила по решение на общото събрание или сдружението на собствениците.

(5) Допуска се да не се разработва план по ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен авариен план, съдържащ план за действие при пожар, с обхват и съдържание съгласно приложение № 1.

Чл. 9 (1) Плановете за евакуация се разработват за детски градини и ясли, хотели, кинозали, библиотеки и читалища, музеи, дискотеки, казина, училища(независимо от броя на пребиваващите в тях), както и за производствени сгради, сгради за обществено обслужване, в които има поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

(2) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация при спазване на следната периодичност:

1. за обществени сгради - не по-малко от два пъти в годината;

2. за учебни и детски заведения - не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;

3. за всички останали обекти - не по-малко от веднъж годишно.

(3) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РСПБЗН/ гр. Елена.

Чл. 10 (1) Изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради) се удостоверява в дневник по образец (приложение № 2), който се съхранява на място, определено със заповедта по чл. 8, ал. 2, т. 4.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за обекти с площ до 100 m^2.

Чл. 11. Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите и возимите пожарогасители се удостоверява в дневник (приложение № 3). Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.

РАЗДЕЛ III
ИЗСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 12 С оглед гарантиране на пожарната безопасност на обектите (с изключение на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради) в съответствие с изискванията на Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар */обн. ДВ бр.96 от 04.12.2009 г.; попр. ДВ бр.17 от 02.03.2010 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г./* /СТПНОБП/ се осигуряват:

1. пожароизвестителни системи;
2. евакуационно и аварийно осветление;
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;
4. димозащитни врати.

Чл. 13 (1) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове съгласно таблица 1 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

(2) Сградите, помещенията и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа) в зависимост от пожаро и взривоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно таблица 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

Чл. 14. (1) Задължават се собствениците на жилища в жилищните сгради да изберат на общо събрание председател на етажната собственост, с който да комуникират служителите от направление “ДПК, П и ПД” на РСПБЗН гр. Елена и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.

(2) Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части е длъжен да участва в разноските, необходими за подържането или за възстановяването им.

Чл. 15. Задължават се председателите на етажната собственост да организират изпълнението на разпоредените мероприятия от служителите от направление “ДПК, П и ПД” на РСПБЗН гр. Елена за общите части на жилищните сгради

Чл. 16. За обществени сгради, бивши общински или държавни, разпродадени или приватизирани, които се населяват от много наематели, е задължително на общо събрание да се избере Административен управител за сградата, с който да комуникират служителите от направление “ДПК, П и ПД” на

РСПБЗН гр. Елена и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.

Чл. 17. (1) Паленето на огньове по случай честванията на национални и официални празници, общински мероприятия и др., се разрешава само на места, предварително съгласувани и определени от Общинска администрация и РСПБЗН гр. Елена.

(2) Когато се предвижда използването на фойерверки и други пиротехнически средства по случай честванията на национални и официални празници, общински мероприятия и др., организаторите и изпълнителите писмено уведомяват за това РСПБЗН гр. Елена най-малко 3 дни преди мероприятието.

Чл. 18. За осигуряване на ПБ при всеки конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие (циркови шапита, тенти, шапита за търговска дейност и др.) с обща численост на пребиваващите в тях повече от 50 души се разработват документите по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Чл. 19. Дирекция "Социално подпомагане" гр.Елена към Министерство на труда и социалната политика извършва разяснителна дейност сред определени групи от населението – социално слаби, пенсионери, лежащо болни, инвалиди и др., и подава информация до кмета на общината или кметовете на населените места за противопожарното състояние на обитаваните от тях жилища и за мерките, които трябва да се предприемат за недопускане на пожари.

(2) Домашен социален патронаж гр.Елена при извършване на ежедневната си дейност в домовете на своите абонати съблюдават за противопожарното състояние на обитаваните от тях жилища и подават информация до кмета на общината или кметовете на населените места, до близки и родственици /при наличие/, за мерките, които трябва да се предприемат за недопускане на пожари.

глава втора
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ

Чл. 20. (1) Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

(2) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Наредба № Із-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност */обн. ДВ бр.91 от 18.11.2011 г.; попр. ДВ бр.11 от 07.02.2012 г ., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г./.*

Чл. 21. (1) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с

автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

(2) Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Наредба № Із-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Чл. 22. (1) Пожарните хидранти, водоеми, вътрешните пожарни кранове, пожарогасителите и противопожарни депа се обозначават, съгласно Наредба Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба РД 07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

(2) За поддържането, почистването, зазимяването, обозначаването, възстановяването и изграждането на ПХ /пожарни хидранти/ на водопроводната мрежа на територията на Общината носи отговорност ВиК "Йовковци" ООД В.Търново - район Елена, а за територията на обектите техните ръководители.

(3) При проектирането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи в обектите и населените места от община Елена се предвиждат само надземни пожарни хидранти с номинален диаметър 80 мм, оборудвани със съединители щорц.

Подземни пожарни хидранти се предвиждат само в случаите, когато няма техническа възможност за разполагане на надземни пожарни хидранти.

Чл. 23. РСПБЗН гр. Елена незабавно се уведомява писмено при ремонти, свързани с временно изключване на: източници за противопожарно водоснабдяване; помпени станции; автоматични пожароизвестителни системи /ПИС/; пожарогасителни системи /ПГС/, както и при временно затваряне на вътрешни пътища и улици от пътната мрежа.

глава трета
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

Чл. 24. (1) Територията на обектите и общинските територии системно се почистват от суха тревна растителност и други горими отпадъци.

(2) Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта на определените за целта депа.

Чл. 25. (1) Забранява се използването на открит огън, пушенето, изгарянето на омаслени парцали, гумени изделия, пластмасови и органични отпадъци на територията на обектите от всички класове на функционална пожарна опасност,

където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими материали в горима опаковка.

(2) В урбанизираните територии не се разрешава паленето на сухи треви в междублоковите пространства, по слогове и крайпътни ивици.

Чл. 26. (1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват пътища и се поддържа постоянно свободен достъп към тях. През зимния сезон пътищата се почистват от сняг и опесъчават.

(2) Не се допуска спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м. преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите, предвидени за пожарогасене.

глава четвърта
В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА

Чл. 27. Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./, каменни въглища и дървени трупи, дървен фасониран материал, дърва за горене може да бъде открито и в стопанските постройки.

Чл. 28. (1) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи и групи.

(2) Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата тревна растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.

(3) Забранява се открито складиране на груб фураж:

1. На разстояния, по-малки от осем метра от сгради (къщи, летни кухни и навеси към тях) и в зависимост от фактическата им степен на огнеустойчивост съгласно таблица №3 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.
2. На тротоара или уличното платно.
3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове, и други подобни комуникации.

(4) Минималните разстояния от открити складове до съседните сгради и съоръжения се определят по табл. 1 в зависимост от степента им на огнеустойчивост.

Табл.1

№ по ред	Видове складирани материали	Минимални разстояния в m до сгради или съоръжения от степен на огнеустойчивост:		
		I и II	III	IV, V и незащи-тени метални конструкции
1.	Каменни въглища и дървени трупи	Не се нормира		2
2.	Дървен фасониран (бичен)	2	6	8

	материал (дъски, греди, талпи), дърва за горене и др.			
3.	Хартия, текстил, пластмаса, каучук, талаш, стърготини, изрезки, дървен и пластмасов амбалаж; открити площадки за груб фураж - сено, слама, царевичак	8	10	15

Чл. 29. (1) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж, трябва да са специално пригодени за целта.

(2) Допуска се в отделни помещения на животновъдни сгради или в помещения, пристроени до тях, съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.) както следва:

1. до 30 t – в сгради от I-ва или II-ра степен на огнеустойчивост;
2. до 20 t – в сгради от III-та степен на огнеустойчивост;
3. до 10 t – в сгради от IV-та и V-та степен на огнеустойчивост;

(3) В таванските етажи на животновъдни сгради се допуска съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.) при следните условия:

1. покривното покритие и междуетажната таванска конструкция са от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 /негорими с изключително ограничен принос за развитие на неконтролирано горене/, или от продукти с клас по реакция на огън B-F /трудногорими и горими/ при условие, че са пожарозащитени допълнително с огнеустойчивост 60 min.
2. Преминаващите през таванските етажи вентилационни канали са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;
3. Преминаващите през таванските етажи електрически кабели и проводници са защитени от механични увреждания (посредством тръби от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2)
4. Не са предвидени стълбища, свързващи животновъдните и другите помещения с таванските етажи; достъпът до таванските етажи е само отвън.

(4) Минималните разстояния от закритите складове до съседни сгради и съоръжения се определят в зависимост от степента им на огнеустойчивост по табл. 2.

Табл.2

№ по	Степен на огнеустойчивост	Минимално разстояние между сградите и съоръженията, m

ред	/категория по пожарна опасност на закрития склад Ф5В/	при производства от категории Ф5А и Ф5Б при степен на огнеустойчивост	при производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при степен на огнеустойчивост			
			I и II	III	IV	V
1.	I и II	6	4	4	6	8
2.	III	8	4	6	8	10
3.	IV	10	6	8	10	12
4.	V	12	8	10	12	14

Забележки:

1. При определяне на разстоянията сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В.
2. При определяне на разстоянието помежду им сградите с незащитени стоманени конструкции се приравняват към IV степен на огнеустойчивост.
3. Когато разстоянието е по-малко от предвиденото в табл. 2, една от срещуположните външни стени на сградите да съответства на изискванията за брандмауер.
4. Да не се изграждат комини в тях, а ако има съществуващи да не се ползват.

Чл. 30. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 м. Същите да са защитени от влага и вода.

Чл. 31. (1) Паленето на огън в личните дворове / при стерилизиране на храни, пролетно-есенно почистване и др./ да става в специално пригодени за целта помещения или на открито на пожарообезопасени места, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от:

1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях - най-малко пет метра.
2. Закрити и открити складове за груб фураж - най-малко осем метра.
3. Оградите на съседите - най-малко три метра.

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3) Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина и в количество, необходимо за момента.

(4) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(5) Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или поддържане на горенето.

(6) Да не се използват гуми, пластмасови и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето.

(7) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(8) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаробезопасно място.

(9) Забранява се паленето на огън в личните дворове при силен вятър.

глава пета
СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 32. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаробезопасно състояние.

Чл. 33. На видно място до взриво и пожароопасни комуникации и съоръжения, пожарозащитни и пожарогасителни съоръжения се поставя схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.

Чл. 34. Пожароопасните и взривоопасни места, забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 35. По време на експлоатация на обектите не се разрешава:

1. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извън работно време, когато в тях пребивават хора;
3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

Чл. 36. (1) Мероприятия за масово събиране на хора /над 50 човека в помещение/ се предвиждат на определените за целта места, съответстващи на изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

(2) При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в РСПБЗН гр. Елена планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

Чл. 37. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F;
2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. *(обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г. изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.)*;
3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.
4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);
5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за управление на огън и дим;
6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;
7. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП - при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

глава шеста
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Чл. 38. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл. 39. (1) Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се отстраняват до отремонтирането им.

(2) След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

Чл. 40. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;
2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 м от главни и разпределителни електрически табла;
3. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност", съгласно глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации по горими конструкции;
5. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места.

РАЗДЕЛ IV

НОВОСТРОЯЩИ, РЕКОНСТРУИРАЩИ И МОДЕРНИЗИРАЩИ СЕ ОБЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 41. (1) Изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, регламентирани в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП */обн. ДВ бр.96 от 04.12.2009 г.; попр. ДВ бр.17 от 02.03.2010 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г./,* се прилагат при:

1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване разпоредбите на ЗУТ;
4. реконструкция, основно обновяване /рехабилитация/, основен ремонт или преустройство на строежите по т.3, както и при извършване на строителни и монтажни работи в тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ;
5. поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 от ЗУТ.

(2) За строежите, за които за издаване на разрешение за строеж се изисква разработването на инвестиционни проекти, същите да съдържат и част “Пожарна безопасност” с необходимия обхват и съдържание съгласно Приложение №3 на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

(3) В част “Пожарна безопасност” по ал. 2 да се включат пасивните и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.

Чл. 42. (1) За строежите III-та, IV-та и V-та категория, за които се издава разрешение за строеж въз основа на комплексен доклад за съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежите, съставен от лицензирана фирма – консултант, докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност, включен в състава на лицензирания консултант.

(2) За строежите от IV-та категория при съставянето на Констативен акт /образец №15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части – включително и специалиста по “пожарна и аварийна безопасност” – магистър. Окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части- включително и специалиста по “пожарна и аварийна безопасност” - магистър.

(3) За строежите от V-та категория при съставянето на Констативен акт /образец №15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя и от техническия ръководител на строежа.

Чл. 43. (1) След издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Общината, копие от същото да се изпраща в РСПБЗН гр. Елена за сведение и контрол.

(6) Ежемесечно, до 5-то число, Главния архитект на Общината уведомява писмено РСПБЗН гр. Елена за издадените през предходния месец удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи за зачисляването им за контрол от органите за “ДПК, П и ПД”.

Чл. 44. (1) При реконструкции и модернизации на съществуващи жилищни сгради и имоти с цел обособяването им като места за настаняване /семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала/ за отдаването им за ползване от трети лица да се спазват стриктно изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.

(2) При категоризирането на туристическите обекти служител на РСПБЗН гр. Елена да бъде включен в състава на общинската експертна комисия.

Чл. 45. (1) Преди извършването на текущи ремонти в обектите да се изготвя план за осигуряване на ПБ.

(2) План за осигуряване на ПБ да се изготвя на обектите и при извършване на строителни и монтажни работи, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други

физически или юридически лица. Актовете за извършване на огневи работи са съставна част от плана.

(3) В плановете за осигуряване на ПБ се включват:

1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;
2. мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
3. мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

РАЗДЕЛ V

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

глава първа
В ГОРИТЕ

Чл. 46. Всички собственици или ползватели на горски територии, както и лицата, преминаващи и/или осъществяващи дейности във или в близост до тях, стриктно да спазват изискванията на НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари */обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г./.*

Чл. 47. (1) За всички горски територии, независимост от тяхната собственост, се изготвят планове за дейностите за защитата им от пожари.

(2) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират, реализират и поддържат като единна система за всички горски територии независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение.

(3) Държавно горско стопанство Елена, Държавно горско стопанство Буйновци, общинските горски структури и собствениците на горски територии - юридически, физически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените им имоти над 50 ха, ежегодно, преди обявяване на пожароопасния сезон изготвят планове за защита на горските територии от пожари с обхват и съдържание съгласно НАРЕДБА №8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари */обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г./.*

(4) Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци:

1. определя особено опасните в пожарно отношение места в горските територии и в непосредствена близост до тях и предписва указания с противопожарни мерки за тях съгласувано с РСПБЗН Елена и кметовете на населените места.
2. определя и обозначава местата за лагеруване, почивка и палене на огън в горските територии в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазването им от пожари, в горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на

защитени зони - по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).На тези места да се поставят указателни табелки за спазване на противопожарните правила и да се оборудват противопожарни табла.

Чл. 48. (1) Държавно горско стопанство Елена, Държавно горско стопанство Буйновци, общините - собственици на гори, горовладелски кооперации, сдружения и др. или упълномощени от тях лица:

1. организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в горските територии, за разузнаване и начална атака на възникнали пожари в горските територии, а така също първоначални действия и координация при гасенето им;
2. организират ежегодно провеждането на инструктаж и оборудването на групите по т. 1 със защитни, противопожарни и транспортни средства, свързочна техника и др. съгласно приложението на НАРЕДБА №8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари */обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г./*;
3. оборудват противопожарните депа съгласно приложението на НАРЕДБА №8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари */обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г./*, като осигуряват най-малко едно депо на един горскостопански участък.

(2) За подпомагане на органите за "ПБЗН" кмета на Община Елена създава доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на Закона за защита при бедствия.

Чл. 49. Кмета на Община Елена, кметовете на кметства и кметските наместници:

1. организират, координират и провеждат съгласувано с РСПБЗН и ДГС мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
2. оказват съдействие на служителите на ГДПБЗН, ИАГ, ДГС и МОСВ при осъществяването на техните функции;
3. информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.

Чл. 50. (1) В горските територии се забранява паленето на огън и извършването на дейности, които могат да доведат до възникването и разпространението на пожари.

(2) Извършването на огневи работи и паленето на огън в горските територии извън пожароопасния сезон се допуска в случаите и по реда, регламентиран в НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари */обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г./.*

глава втора
ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Чл. 51. Ръководителите на земеделски кооперации, сдружения, фирми, частни стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи, стриктно да спазват изискванията на Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Чл. 52. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

1. уведомяват писмено РСПБЗН гр. Елена преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
2. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури;
3. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
4. осигуряват земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически средства;
5. организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано с РСПБЗН гр. Елена, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;
6. представят до края на месец април в РСПБЗН гр. Елена схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
7. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи */обн. ДВ бр.3 от 13 Януари 2009 г./.*

Чл. 53. (1) Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

(2) Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Чл. 54. (1) Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.

(2) В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;

2. използването на открити огнеизточници.

Чл. 55. (1) Земеделската техника може да участва в жътвената кампания след извършен годишен технически преглед и допускане от органите за ПБЗН.

(2) Допускането се удостоверява с издаването на протокол.

(3) При искане от заинтересованото лице към протокола се предоставя стикер, който се поставя на видно място върху техниката.

Чл. 56. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

(2) Площите, засети с житни култури, се отделят с пожарозащитни ивици:

1. от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. с ширина не по-малко от 6 м;
2. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти с широчина не по-малко от 10 м.

(3) Около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м.

(4) Изискванията по ал. 2 и 3 не се отнасят за участъци с площи, по-малки от 100 дка.

глава трета
ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН.

Чл. 57. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл. 58 (1) Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

(3) Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.

(4) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 - 3 се удостоверяват с протокол.

Чл. 59 Не се допускат в експлоатация комини:

1. Неизмазани по цялата си височина, включително и в подпокривното пространство.
2. С незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/.

Чл. 60. (1) При монтаж на печките за отопление да се спазят следните изисквания:

1. Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.
2. Да са на разстояния не по-малки от един метър от горими материали и конструкции.
3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние, не по-малко от осемдесет сантиметра от горими предмети.

(2) При използване на печките за отопление да се спазят следните изисквания:

1. Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и запалват без помощта на горими течности.
2. Преди напускане на помещението същите се почистват.
3. Изхвърлянето на пепелта и сгурията да става на пригодени за целта пожаробезопасни места – негорими сандъци или кофи, в близост до които няма горими материали. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

Чл. 61. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
2. използването на инсталациите, уредите и съоръженията в нарушение на изискванията на глави осма, девета и десета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП;
3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
4. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
5. използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;
6. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
7. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
8. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
9. разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от трудногорими и горими продукти.

Чл. 62. (1) В обектите на територията на Общината ежегодно преди началото на отоплителния сезон се изготвя заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди от ръководителите им. Копие от нея се изпраща на РСПБЗН гр. Елена не по-късно от 30-ти октомври. В заповедта се отразяват:

1. Обекта.
2. Помещенията му.

3. Вид отоплителен уред за всяко помещение.
4. Име, фамилия на отговорника на уреда.
5. Подпис на отговорника.

(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва извънреден инструктаж, съгласно Наредба № РД 07/2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

РАЗДЕЛ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

Чл. 63. Извършването на огневи работи (електро и газозаварки, топене на битуми, размразяване на тръбопроводи с открит огън и др.) се извършва съгласно изискванията на "Наредба № Із – 2377/ 15. 09. 2011 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2011г.) за правилата и нормите за пожарна при експлоатация на обектите на постоянни или временни места.

Чл. 64. (1) Постоянните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Временните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

Чл. 65. Огневите работи се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2002 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г. и бр. 9 от 2009 г.).

Чл. 66. (1) Собственикът (ръководителят) на обекта или организатора ПБ преди извършване на огневи работи на временни места издава акт съгласно приложение № 4.

(2) Валидността на акта е до три дни. При промяна на условията, при които е издаден актът, се издава нов.

(3) Актът по ал. 1 се регистрира и съхранява в дневник приложение № 5.

(4) В акта се определят ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай.

(5)Ръководител на огневите работи може да бъде собственикът/ръководителят на обекта или отговорниците по ПБ.

(6) За постоянните места не се изисква акт за извършване на огневи работи.

РАЗДЕЛ VII
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 67. В технологичните процеси се използват вещества и материали с установени параметри на пожарна и експлозивна опасност.

Чл. 68. Подгряването на замръзнали участъци по тръбопроводите, транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ, се извършва по пожаробезопасни начини (с гореща вода, водна пара, пясък и др.).

Чл. 69. Не се разрешава:

1. съвместното съхраняване на съдове с ГГ, ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за кислород или въздух;
2. употребата на огън за откриване изтичането на ГГ от газопроводни инсталации и газови прибори;
3. изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната система с изключение на промишлената канализационна система за химически замърсени води, изпълнена в съответствие с изискванията на раздел IX от глава петнадесета на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП;
4. оставянето без наблюдение на запалени горелки и други нагревателни уреди, които не са осигурени с автоматика за спиране притока на гориво при изгасване на пламъка;
5. експлоатацията на оборудване, което не отговаря на изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации;
6. използването на открит огън за подгряване на замръзнали участъци по тръбопроводи, транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ.
7. изгарянето на омаслени парцали, гумени изделия, пластмасови и органични отпадъци на територията на обектите от всички класове на функционална пожарна опасност, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими материали в горима опаковка.

Чл. 70. На територията на автоснабдителни станции (бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни станции за природен газ, комплексни автоснабдителни станции) не се разрешава:

1. пълненето на битови и туристически бутилки или съдове от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;
2. паркирането на моторни превозни средства (МПС) за зареждане с ЛЗТ, ГТ и ГГ (автоцистерни и др.) и на МПС с прикачени захранващи тръбопроводи към стационарни резервоари извън технологичното време за зареждане на резервоарите на станцията;
3. извършването на ремонтни дейности на пътни превозни средства извън изградените и предназначени за това места;
4. паркирането на МПС извън изградените и предназначени за целта места на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните тръби, компресорния модул за природен газ, бутилковата група за природен газ, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, изпускателните тръби от предпазната арматура, колонките за зареждане на МПС и съоръженията за пълнене на резервоарите.

Административно-наказателни разпоредби.

Чл. 71. За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в

размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Чл. 72. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служителя в направление “ДПК, П и ПД” или началник РСПБЗН гр. Елена.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице от Общинската администрация.

Чл. 73. По прилагането на тази Наредба Кмета на Общината издава заповеди.

Чл. 74. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Допълнителни разпоредби.

По смисъла на тази наредба:

§1. “Обекти” са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

§2. “Брандмауер” е негорима, плътна стена с граница на огнеустойчивост най-малко 120 мин. Брандмауерът започва от основите на сградата, като за:

1. сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пресича вертикално всички конструктивни трудногорими и горими елементи на сградата; при трудногорими и горими покривни конструкции брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.); при негорими покривни конструкции, брандмауерът достига плътно до покрива;

2. сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от всички степени на огнеустойчивост достига до покривното покритие и пресича всички трудногорими и горими части на сградата;

3. сгради с външни стени, изпълнени от трудногорими и горими продукти, брандмауерът се предвижда на разстояние най-малко 0,3 m извън стените и стрехите; това изискване може да не бъде изпълнено, в случай че брандмауерът достига до разделителна ивица по стрехите и стените или фасадата, изпълнени от негорими продукти, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m; при покриви и външни стени, изпълнени от профилирани метални листове (трислойни, панели тип “сандвич”) и с топлоизолация от трудногорими и горими продукти, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън фасадата, като се изпълнява и разделителна ивица.

§3. “Пасивни мерки” са мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

§4. “Активни мерки” са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

§5. "Огневи работи" са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни

уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.

§6. "Постоянни места за извършване на огневи работи" са специално определени за тази цел помещения, части от помещения или открити площадки.

§7. "Временни места за извършване на огневи работи" са места, в които се извършват огневи работи извън определените постоянни места.

Преходни и заключителни разпоредби.

§1. Наредбата се издава на основание чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.22 ал.(1) във връзка с чл.21ал.(1) т.13 от ЗМСМА и чл.127 ж ал.(1) от ППЗМВР.

§ 2. Изискванията на чл. 12 се изпълняват **до 22.10.2013 г.** във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредба №Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МРРБ */обн. ДВ бр.81 от 18.10.2011 г./.*

§3. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на: Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар */обн. ДВ бр.96 от 04.12.2009 г.; попр. ДВ бр.17 от 02.03.2010 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г./*; Наредба Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите */обн. ДВ бр.81 от 18.10.2011 г./*; Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа */обн. ДВ бр.3 от 13 Януари 2009 г./*; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд */обн. ДВ бр.102 от 22.12.2009 г.,* в *сила от 1.01.2010 г., попр., бр.4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010г./*; Наредба Із-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи */обн. ДВ бр.39 от 20.05.2011 г./*; Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии */обн, Д, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г.; изм. и доп, бр. 108 от 19.12.2007 г./*; НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари */обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012г./*, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, регламентиращи изисквания за пожарна безопасност.

§ 4. Контрола по тази Наредба се възлага на кметовете по населени места, кметските наместници и служителите от направление "ДПК, П и ПД" на РСПБЗН гр. Елена.

§ 5. Указания по прилагане на тази наредба дава инспектор "ДПК, П и ПД" в РСПБЗН гр. Елена.

§ 6.(1) Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и РСПБЗН гр. Елена.

(2) Актуални извадки от Наредбата да се поставят на обществени места.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на приемането и.

Приложение № 1

УТВЪРЖДАВАМ: .....

(подпис и печат)

Собственик/ръководител: .....

(фамилия, длъжност)

Дата: .....

ПЛАН

за действие при пожар

в обект: .....

I. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 или 160 и на .....

(описва се на кого трябва да се съобщи - отговорник по ПБ, ръководител на обекта)

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

.....

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

.....

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Изготвил: .....

(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 2

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на

работното време

Дата	Час	Работно място	Отговорник	Подпис

Приложение № 3

ДНЕВНИК

за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект ....., гр. .....

(наименование на обекта)

№ по ред	Вид на пожаро-гасителя	Помещение (съоръжение), в което е монтиран пожарогасителят	Заключение за изправност (изправен/ неизправен)	Фамилия и подпис на лицето, извършило проверката	Забележка
1	2	3	4	5	6

Забележки:

Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали от приблизително 30 дни. При периодичните проверки на пожарогасителите се проверява:

1. дали пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място;
2. дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
3. дали инструкциите за експлоатация са четливи;
4. дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
5. дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
6. дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. дали показанието на манометъра или индикатора, там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

Приложение № 4

А К Т

за извършване на огневи работи на временни места

.....

(име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, определено със заповед № ..... / .....)

С Ъ Г Л А С У В А М :

1. Характер на работата: .....
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

2. Място на работата: .....
(цех, помещение, съоръжение и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи: .....
.....
(име, презиме, фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа: .....
.....
(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А) .....
Б) .....

В) .....

6. Актът е валиден от ..... часа на ..... 20... г. до ..... часа на ..... 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат за осигуряване безопасното извършване на огневите работи:

а) преди работа:

1. .....
2. .....
3. .....
(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:

1. .....
2. .....
3. .....
(попълва се ръководителя на огневите работи)

в) след работа:

1. .....
2. .....
3. .....
(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

(попълва се от издалия акта или от отговорника по ПБ)

Издал акта: .....

(подпис)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи: .....
....
(име, фамилия) (подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи: ..... 20.. г. в ..... часа.

....

(име, презиме и фамилия на отговорника по ПБ) (подпис)

Актът е издаден на ..... 20... г. в ..... часа във връзка с чл. 68, ал. 1.

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: ..... 20… г. в ..... часа.

Изпълнител на огневите работи: ....

(име, фамилия) (подпис)

Ръководител на огневите работи: ....

(име, фамилия) (подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 5

ДНЕВНИК

за регистриране на огневи работи в

……

(наименование на обекта)

Акт № дата, годи-на	Място на огневите работи (цех, апарат, вместимост, инсталация и др.)	Дата и час на огневите работи (от ..... ч. до ..... ч. на ... 20.. г.)	Издал акта за извършване на огневи работи (длъжност, име, фамилия)	Ръководител на огневите работи (длъжност, име, фамилия, подпис)	Регистрирал акта (име, фамилия, подпис; длъжностно лице, извършващо дейността по ПБ)

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От инж. Дилян Млъзев
Кмет на Община Елена

Относно: Приемане на Наредба за осигуряване на "Пожарната безопасност и защита на населението" на територията на Община Елена;

Основание: чл.21 ал.1 т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 127ж ал.1т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи /ППЗМВР/, чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Мотиви:

I. Причини, налагащи приемането на наредбата: Издаването от Министерски съвет на редица нови подзаконови нормативни актове, като Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № І-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи сред населението регламентиращи пожарната безопасност и защитата на населението, Наредба за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, води до належаща нужда от приемане на общински подзаконов нормативен акт чиито разпоредби са в съответствие с нормативните актове издадени от съответните държавни органи.
II. Цели, които се поставят: Уреждане на специфични правила с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Елена.

III. Очаквани резултати: Регламентиране на дейностите свързани с осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Елена.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: Прилагането на новата наредба не свързано с финансови разходи за общината.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предложения проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Елена е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за Министерство на вътрешните работи и ППЗМВР поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закон и правилник с правото на Европейския съюз.

На база изложеното предлагам ОбС -гр. Елена да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Общински съвет - гр.Елена приема Наредба за осигуряване на "Пожарната безопасност и защита на населението" на територията на Община Елена

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА